



Quadro de Cargas CD-1

CD	Circuito	Tomadas (W)						Luminárias (W)						Total	Total	Corrente	Condutor	Proteção	Descrição
		100	250	500	600	3000	1400	25	60	100	250	80	(W)	(VA)	(A)	(mm²)	Disj.		
01	1								36				3600	4000	18,18	2,5	10	Iluminação	
	2								32				3200	3556	16,16	2,5	10	Tomadas	
	3					2						6000	6000	27,27	6,0	32	Chuveiros		
	4					2						6000	6000	27,27	6,0	32	Chuveiros		
	5					2						6000	6000	27,27	6,0	32	Chuveiros		
	6					2						6000	6000	27,27	6,0	32	Chuveiros		
	7					2						6000	6000	27,27	6,0	32	Chuveiros		
	8					2						6000	6000	27,27	6,0	32	Chuveiros		
TOTAL												42800	43556	197,96					

DEM DA CAIXA DE MEDIÇÃO EXISTENTE

LEGENDA

- SIMPLES
- DUPLO
- PARALELO
- 0.30 TOMADA BAIXA
- TOMADA ALTA
- 2.20 TOMADA CHUVEIRO
- TOMADA CLIMATIZADOR
- LÂMPADA TETO
- APLIQUE (PAREDE)
- CD CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
- TV ANTENA
- TF TELEFONE
- CAMPAINHA E BOTÃO
- CM CAIXA DE MEDIÇÃO
- FN FASE NEUTRO
- FR FASE RETORNO

PLANTA ELÉTRICA
ESC 1:75

Responsáveis Técnicos:

FRANCIELE TAISE MANICA SCHMIDT
engenheira civil CREA RS 167131

RAFAEL DAPPER VARGAS
engenheiro civil CREA RS 227300

Rua Coronel Soares de Barros, 1587, Centro, Augusto Pestana
Email: engfs@yahoo.com.br Fone: (55) 99184-7784/99946-5602

ASSUNTO:

REFORMA GINÁSIO POLIESPORTIVO

LOCAL:

ASSENTAMENTO RONDINHA

DATA:

06/2020

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

ENG. CIVIL FRANCIELE T. M. SCHMIDT - CREA RS167131

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA

PLANTA ELÉTRICA

PRANCHA: 06